

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 20 «ЛЕНОК»  
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С  
ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ  
НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ»

ул. 1 Мая, д.31, г. Вязники,  
Владимирская обл., 601443

Тел. (49233) 2-05-96

e-mail: dou20-vz@vail.ru,

<http://t71507z.dou.obrazovanie33.ru>

ОКПО 43157551, ОГРН 1023302953640,

ИНН/КПП 3303005356/330301001,

БИК 041708001, ОКВЭД 85.11

№ \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### Информация о контрольном мероприятии

№ п/п	Наименование органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
1.	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в Вязниковском и Гороховецком районах	Профилактический визит	11.03.2025 – 24.03.2025	В пробе готового блюда «каша гречневая молочная жидкая» не соответствует ТР ТС 021/2011	«Каша гречневая молочная жидкая» прошла микробиологические испытания , согласно протоколу испытаний № 33-94- 21/01456-25 от 02.04.2025 каша соответствует санитарно эпидемиологическим требованиям.

2.	Межрайонная прокуратура	Проверка	09.12.2025	<p>Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в корпусе № 1 по адресу 1 Мая, д. 31; корпус № 2 по адресу Чехова, д. 32, установлена более 10 лет. В корпусе № 2 отсутствует противопожарная дверь отделяющая поэтажный коридор от пищеблока. Нарушение п. 26 Постановления не обеспечена возможность открывания двери запасного выхода изнутри без ключа. В приемной групповой ячейки № 10 имеются грубые дефекты облицовочного покрытия на одной из стен</p>	<p>В приемной групповой ячейки № 10 покрытие стен отремонтирован.</p>
----	----------------------------	----------	------------	--	---